Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire

Délégation départementale d'Eure-et-Loir
Pôle santé publique et environnementale
Unité santé environnement

Préfecture d'Eure et Loir
Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Préfet d'Eure-et-Loir

le 19/12
pour le suite

Contrôle sanitaire des EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Affaire suivie par Karine LESAGE
Tél : 02 38 77 33 72
Fax : 02 37 36 29 93

résultats à afficher en mairie

Destinataire(s)
MONSIEUR LE PRÉSIDENT - CHARTRES METROPOLE
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE ST PREST
MONSIEUR LE DIRECTEUR - CM EAU

COURRIER ARRIVÉ LE 15 DEC. 2016 MAIRIE DE SAINT-PREST

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé, dans le cadre du contrôle sanitaire, sur l'unité de gestion de :

CHARTRES METRO AGGLO

Prélèvement	**00072582**	**Commune**	**ST PREST**
Unité de gestion	0141 CHARTRES METRO AGGLO	**Prélevé le :**	**lundi 12 septembre 2016 à 13h30**
Installation	UDI 001470 LEVES B2		
Point de surveillance	S 0000002902 LE BOURG RIVE DROITE DE L'EURE	**Type visite :**	D1
Localisation exacte	MAIRIE		

Mesures de terrain

	Résultats		Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
Température de l'eau	22.3	°C				25.00
pH	7,50	unitépH			6,50	9,00
Chlore libre	<0.03	mg/LCl2				
Chlore total	<0.03	mg/LCl2				

Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901
Type del'analyse : 28D1A Code SISE de l'analyse : 00078736 Référence laboratoire : LSE1609-30979

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Aspect (qualitatif)	0	qualit.				
Couleur (qualitatif)	0	qualit.				
Odeur (qualitatif)	0	qualit.				
Saveur (qualitatif)	0	qualit.				
Turbidité néphélométrique NFU	0,23	NFU				2,00
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	54	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	56	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/100mL		0		
Escherichia coli /100ml -MF	<1	n/100mL		0		
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
pH	7,55	unitépH			6,50	9,00
MINERALISATION						
Conductivité à 25°C	581	µS/cm			200.00	1100.00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0.05	mg/L				0.10
Nitrates (en NO3)	32,7	mg/L		50,00		
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.						
Aluminium total ug/l	14	µg/l				200.00

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00072582)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Chartres, le 9 décembre 2016

P/le Préfet,
P/ le délégué départemental,
le responsable de la cellule eaux potable et de loisirs

signé :

Matthieu LEFEBVRE